

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.AЮ64.B.00737

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0013668

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»). ОГРН: 1117746409208. Место нахождения: 123298, Россия, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.8, к.4. Фактический адрес: 123298, Россия, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.8, к.4. Телефон: +74997097739. Факс: +74997097169. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»). ОГРН: 1117746409208. Место нахождения: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67. Фактический адрес: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67. Телефон: +74997097739. Факс: +74997097169. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитный лак «ОГНЕЗА-ЛАК универсальный»,  
изготовленный по ТУ 2313-005-92450604-2013 с изм. № 1 код ОК 005 (ОКП): 231300  
(максимальная толщина нанесения слоя лака не более 0,8 мм).

Серийный выпуск

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, группа по токсичности продуктов горения Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, группа по распространению пламени по поверхности РП1 по ГОСТ Р 51032-97.

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 2/М1100-ФЗ от 17.11.2016 г., Испытательный центр «Полиэст» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21AП12 от 21.08.2015 адрес: 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 7690-АО от 30.09.2016г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10AЮ 64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.11.2016 по 17.11.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Г.С. Габриэлян

инициалы, фамилия

А.В. Марутаев

инициалы, фамилия